



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH • Merianstraße 28 • D-63069 Offenbach

GGK GmbH & Co. KG
Gerhard-Grün-Straße 1
Herrn Hans-Joachim Schneider
35753 Greifenstein-Beilstein



Offenbach, 2013-10-02

Ihr Zeichen
158548

Ihr Schreiben
2011-10-14

Unser Zeichen - bitte angeben
1815800-5450-0002/40025486
CC4/hue-bae

Ansprechpartner
Herr Hüfner
Tel (069) 83 06-299
Fax (069) 83 06-716
patrick.huefner@vde.com

Zeichengenehmigung für Stahlblechkanäle

Sehr geehrter Herr Schneider,

der Zeichengenehmigungsausweis 40025486 für die Stahlblechkanäle Typ BRS wurde auf Grundlage der DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1):2007-10; EN 50085-2-1:2006 ausgestellt.

Im Rahmen der Prüfung wurden auch die elektrischen Leiteigenschaften nach Abschnitt 11.1 nachgewiesen.

Die Erdung (Potentialausgleich) bei den BRS-Kanälen wird mittels metallischem Kontakt zwischen Oberteil zu Unterteil durch Farbfreiheit in diesem Bereich gewährleistet.

Mit freundlichen Grüßen

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Kabel und Leitungen, Datenkabel, Kabelführungssysteme, Materialprüfungen

i. A. 
Uwe Gotta

i. A. 
Patrick Hüfner



EIN UNTERNEHMEN DES VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

Geschäftsführer
Dipl.-Ing./Dipl.-Kfm. Wilfried Jäger
Merianstraße 28
D-63069 Offenbach
Tel.: +49 (0) 69 83 06-0
Fax: +49 (0) 69 83 06-555
E-mail: vde-institut@vde.com
http://www.vde.com

Gerichtsstand:
Frankfurt am Main
HRB 43618
UST-IdNr.: DE261922990
Steuer-Nr.: 04425092566

Bankkonto
Commerzbank AG
BLZ 500 800 00
Kto.Nr.: 198 027 000
S.W.I.F.T.-Code:
DRES DE FF XXX
IBAN
DE 91500800000198027000

Benannte Stelle nach dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17021, 17025 und DIN EN 45011.
Anerkannte Prüf- und Zertifizierungsstelle für internationale (IECEE und IECQ) und europäische Zertifizierungssysteme (CCA, HAR, ENEC).